

令和5年度 芝山町地下水水質検査業務（町内150か所）水質検査結果

町内150か所の住宅等を対象に水質調査を行ったところ、基準を超過した箇所数は下記のとおりでしたので公表いたします。

なお、本調査では、水質異常を示す可能性が高い井戸（過去に水質異常があった井戸）を優先的に調査しております。

井戸を敷設した際に水質異常が出る可能性を示すものではございませんので、ご承知ください。

採水期間：令和5年12月11日（月）～12月15日（金）

項目 基準	一般細菌 100個/mL以下	大腸菌 検出されない	塩化物イオン 200mg/L以下	有機物 3mg/L以下	pH 5.8~8.6	味 異常がない	臭気 異常がない	色度 5以下	濁度 2以下	硝酸態窒素 0.04mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下	ヒ素 0.01mg/L以下
件数	2	2	1	0	1	0	2	6	1	1	49	6
%	1.3	1.3	0.7	0	0.7	0	1.3	4	0.7	0.7	32.7	4